



ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA - RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

Soluzioni Progettuali di Prevenzione Anticaduta in Copertura

DPGR 18 dicembre 2013, n. 75/R

RICHIEDENTE / COMMITTENTE:					
		Nome		Cognome	
Residente/con sede via/piazza					n°
Comune		Cap		Prov	

Per i lavori di:

tipologia intervento in copertura					
Nel Fabbricato posto in via/piazza				n°	
Comune		Cap		Prov	

Destinazione attuale dell'immobile:

- | | | |
|---|--|--|
| ☐ residenziale | ☐ industriale e artigianale | ☐ commerciale |
| ☐ direzionali | ☐ turistico - ricettive | ☐ commerciale all'ingrosso e depositi |
| ☐ agricola e funzioni connesse | ☐ di servizio | ☐ altro |

L'intervento rientra nei casi previsti dall'art.90, c.3 o c.4 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

(obbligo di nomina del Coordinatore alla Sicurezza in fase di Progettazione/Esecuzione)

☐ si ☐ no

La redazione dell'elaborato tecnico è affidata a

- ☐ Coordinatore alla Sicurezza (art.90, c.3 ,c.4 del D.Lgs.81/08 e s.m.i.)
- ☐ Progettista

1. ARTICOLAZIONE DELLE COPERTURE

2. DESCRIZIONE DELLA COPERTURA-

L'area oggetto dell'intervento di progettazione riguarda:

☐ Totalmente la copertura dell'immobile

☐ Parzialmente la copertura dell'immobile *(Evidenziare chiaramente nei grafici la porzione dove non si interviene)*

- Tipologia della copertura**
- ☐ piana ☐ a volta ☐ inclinata ☐ a shed ☐ altro

Tipologia della copertura

☐ piana ☐ a volta ☐ inclinata ☐ a shed ☐ altro

- Calpestabilità della copertura**
- ☐ totalmente calpestabile ☐ parzialmente calpestabile ☐ totalmente non calpestabile

Calpestabilità della copertura

☐ totalmente calpestabile ☐ parzialmente calpestabile ☐ totalmente non calpestabile

- Pendenze presenti in copertura**
- ☐ Orizzontale/Sub-Orizzontale 0% < P < 15%
 - ☐ Inclinata 15% < P < 50%
 - ☐ Fortemente inclinata P > 50%

Pendenze presenti in copertura

- ☐ Orizzontale/Sub-Orizzontale 0% < P < 15%
- ☐ Inclinata 15% < P < 50%
- ☐ Fortemente inclinata P > 50%

- Struttura della copertura:**
- ☐ latero-cemento ☐ lignea ☐ metallica ☐ altro

Struttura della copertura:

☐ latero-cemento ☐ lignea ☐ metallica ☐ altro

- Presenza in copertura di:** *(Evidenziare nei grafici i dispositivi presenti)*
- ☐ Linee elettriche non protette a distanza non regolamentare (art. 117 e All. IX Dlgs. 81/08)
 - ☐ Impianti tecnologici sulla copertura (pannelli fotovoltaici, pannelli solari, impianti di condizionamento e simili)
 - ☐ Dislivelli tra falde contigue
 - ☐ **superfici non calpestabili** (quali finestre a tetto, lucernari, pannelli solari e simili)
 - ☐ Altro _____

Presenza in copertura di: *(Evidenziare nei grafici i dispositivi presenti)*

- ☐ Linee elettriche non protette a distanza non regolamentare (art. 117 e All. IX Dlgs. 81/08)
- ☐ Impianti tecnologici sulla copertura (pannelli fotovoltaici, pannelli solari, impianti di condizionamento e simili)
- ☐ Dislivelli tra falde contigue
- ☐ **superfici non calpestabili** (quali finestre a tetto, lucernari, pannelli solari e simili)
- ☐ Altro _____

- [illegible]

[illegible]

3. DESCRIZIONE DEL PERCORSO DI ACCESSO ALLA COPERTURA-falda

☐ Interno

☐ Esterno

☐ PERCORSO FISSO

☐ PERCORSO PERMANENTE

☐ Scala fissa

☐ Scala retrattile

☐ scala portatile in dotazione

☐ _____

☐ passerelle

☐ corridoi (Largh. Min 60 cm, h. min 1.80)

☐ _____

Descrizione/note

☐ PERCORSO NON PERMANENTE

Motivazioni in base alle quali non sono realizzabili percorsi di tipo permanente:

Tipo di percorso provvisorio previsto in sostituzione:

Descrizione e dimensioni degli spazi per ospitare le soluzioni prescelte:

4. DESCRIZIONE DELL' ACCESSO ALLA COPERTURA-

☐ interno	☐ Apertura orizzontale o inclinata	dimensioni m. _____ x _____	quantità n° _____
		dimensioni m. _____ x _____	
	<i>dimensioni minime: lato minore libero di almeno 0,70 metri e comunque di superficie non inferiore a 0,5 m²</i>		
	☐ Apertura verticale	dimensioni m. 0.80 x 1.20	
		dimensioni m. _____ x _____	quantità n° _____
<i>larghezza minima 0,70 metri – altezza minima 1,20 metri</i>			

☐ esterno	☐ Ancoraggi Puntuali	☐ Linee di ancoraggio
	☐ Parapetti	☐ Altro _____

☐ ACCESSO PERMANENTE

Descrizione/note:

☐ ACCESSO NON PERMANENTE

Motivazioni in base alle quali non sono realizzabili accessi di tipo permanente:

Tipo di accesso provvisorio previsto in sostituzione:

5. TRANSITO ED ESECUZIONE DEI LAVORI SULLE COPERTURE

☐ ELEMENTI PROTETTIVI FISSI /PERMANENTI

- | | |
|---|--|
| ☐ Linee di ancoraggio flessibili orizzontali | ☐ Reti di sicurezza |
| ☐ Linee di ancoraggio rigide orizzontali | ☐ Parapetti |
| ☐ Linee di ancoraggio rigide verticali/inclinate certificate da produttore | ☐ Lavori eseguibili dal basso |
| ☐ Linee di ancoraggio flessibili verticali/inclinate | ☐ _____ |
| ☐ Ganci di sicurezza da tetto | ☐ _____ |
| ☐ Dispositivi di ancoraggio puntuali | ☐ _____ |

☐ ELEMENTI PROTETTIVI NON PERMANENTI

Motivazioni:

Tipo di soluzioni provvisorie previste in sostituzione:

- | | |
|--|--|
| ☐ Linee di ancoraggio flessibili orizzontali temporanee | ☐ Reti di sicurezza |
| ☐ Linee di ancoraggio flessibili verticali/inclinate | ☐ Parapetti |
| ☐ Dispositivi di ancoraggio a corpo morto | ☐ _____ |
| ☐ _____ | ☐ _____ |

6. DPI necessari -

- | | |
|--|--|
| ☐ Imbracatura | ☐ Cordini Lmax. 2 |
| ☐ Assorbitori di Energia | ☐ Doppio Cordino Lmax. 2 metri |
| ☐ Dispositivo anticaduta Retrattile | ☐ Connettori (moschettoni) |
| ☐ Dispositivo anticaduta di tipo guidato) | ☐ Kit di emergenza per recupero persone |
| ☐ _____ | ☐ _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |

7. Valutazioni-

Valutazione del rischio caduta:

- ☐ Arresto caduta: Spazio minimo di caduta dalla copertura ammesso > 4.50
- ☐ Trattenuta (caduta impossibile per la presenza di sistemi e procedure che impediscono, correttamente utilizzati, il raggiungimento di aree a rischio)

Valutazione misure di emergenza per il recupero in caso di caduta:

- ☐ Area raggiungibile da parte di pubblico intervento (Vigili del Fuoco) entro i termini raccomandati (< 30 minuti)
- ☐ Area non raggiungibile da parte di pubblico intervento (Vigili del Fuoco) entro i termini raccomandati (< 30 minuti) è pertanto necessario un piano di emergenza da parte degli operatori prima di accedere alla copertura

Elaborati grafici ALLEGATI n° _____

in cui risultano indicate:

- 1) l'area di intervento;
- 2) l'ubicazione e le caratteristiche dimensionali dei percorsi e degli accessi;
- 3) il posizionamento degli elementi protettivi e dei dispositivi anticaduta per il transito e l'esecuzione dei lavori in copertura;
- 4) i dispositivi di protezione collettiva e/o individuali previsti;
- 5) l'altezza libera di caduta su tutti i lati esposti ad arresto caduta;
- 6) i bordi soggetti a trattenuta, ad arresto caduta, a manutenzione operata dal basso;
- 7) le aree della copertura non calpestabili;
- 8) le aree libere in grado di ospitare le soluzioni provvisorie prescelte;
- 9) le misure relative al recupero in caso di caduta.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto _____

☐ Coordinatore ☐ Progettista

**attesta la conformità del progetto alle misure preventive e protettive indicate nella sezione II
(Regolamento di attuazione dell'art.82, comma 15, della L.R. 03.01.2005, n.1).**

Data _____

Il Professionista
(firma e timbro)

.....